

INFORME DE FUNCIONAMIENTO MAYO 2026

Emplazamiento:	Pujalt (Alta Anoaia)
Tipo aerogenerador:	Enercon E-103 -EP2
Altura buje:	85 m
Diámetro rotor:	103 m
Potencia nominal:	2,35 MW
Horas equivalentes esperadas:	2.405 h/año
Producción anual esperada:	5.653 MWh
Producción últimos 12 meses:	4.086 MWh



VIENTO Y PRODUCCIÓN 2018 - 2026:

PERIODO	Viento [m/s]		Potencia [kW]		Horas de funcionamiento [h]	Producción [kWh]	No Producidas paradas [kWh]
	Ø	max.	Ø	max.			
AÑO 2018	5,3		479,7		6.181	2.965.094	107.488
AÑO 2019	5,8		550,2		7.555	4.812.140	287.979
AÑO 2020	5,5		513,3		8.027	4.514.753	132.036
AÑO 2021	5,4		474,9		7.242	4.081.592	479.244
AÑO 2022	5,2		455,3		7.950	3.974.580	155.076
AÑO 2023	5,5		556,0		8.167	4.853.388	43.157
AÑO 2024	5,5		542,1		8.168	4.763.954	102.321
AÑO 2025	5,0	30,7	420,5	2.466	7.585	3.728.938	166.445
Enero	6,3	33,5	629	2.450	625	468.369	76.822
Febrero	7,4	28,6	1032	2.480	646	697.027	0
Marzo	5,6	22,8	616	2.450	723	551.610	950
Abril	4,7	22,3	381	2.446	658	271.773	0
Mayo	5,0	21,6	408	2.432	665	300.954	1.930
Junio							
Julio							
Agosto							
Septiembre							
Octubre							
Noviembre							
Diciembre							
TOTAL 2026	5,8	33,5	613,2	2.480	3.317	2.289.733	79.702

Hielo en palas 61 h (6/1-8/1)

Sin SCADA 183 horas

Sin SCADA 9 horas

DISPONIBILIDADES 2018 - 2026:

PERIODO	CLASE DE TIEMPO					AERO PARADO			DISP. TÉCNICA
	T1 (h)	T2 (h)	T3 (h)	T4 (h)	T5 (h)	T6 (h)			
	AERO DISPONIBLE	TIEMPO PERIODO	SIN RED DISPONIBLE	PARADAS CLIENTE	SIN CONEX. REMOTA	MANTENIMIENTO	AERO CON FALLO	TOTAL	
AÑO 2018	6583:05	6960:46	0:21	0:00	77:34	222:12	77:33	299:45	
AÑO 2019	8076:06	8759:41	0:30	0:00	12:17	496:25	174:21	670:47	92,3%
AÑO 2020	8577:51	8783:44	0:03	0:00	53:29	113:50	38:28	152:19	98,3%
AÑO 2021	7933:09	8759:40	0:22	0:00	0:54	820:14	5:00	825:14	90,6%
AÑO 2022	8356:27	8759:44	0:04	0:00	3:20	295:34	104:22	399:57	95,4%
AÑO 2023	8555:22	8759:51	0:00	0:00	108:59	62:07	33:21	95:29	98,9%
AÑO 2024	8558:38	8783:51	0:00	0:00	26:43	139:19	70:41	210:01	97,7%
AÑO 2025	8081:16	8759:50	0:00	0:00	29:47	598:44	53:24	648:47	92,6%
Enero	700:09	743:59	0:00	0:00	0:11	25:54	17:44	43:39	94,1%
Febrero	671:06	671:58	0:00	0:00	0:51	0:00	0:00	0:00	100,0%
Marzo	558:06	743:59	0:00	0:00	183:22	2:29	0:00	2:30	99,6%
Abril	709:22	718:57	0:00	0:00	8:29	1:00	0:05	1:06	99,8%
Mayo	710:01	743:58	0:00	0:00	5:19	33:17	0:00	28:37	96,1%
Junio									
Julio									
Agosto									
Septiembre									
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
TOTAL 2026	3348:45	3622:53	0:00	0:00	198:14	62:42	17:51	75:53	97,8%

$$\text{DISP. TÉCNICA} = \frac{T1}{T2-T3-T4-T5} \times 100 \%$$



